Metalandes ELECTRIC

FICHA TÉCNICA

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

13,2 kV – 34,5 kV

Celdas tipo switchgear, de transferencia, para transformador y de medida, fabricadas a la medida de la subestacion.

ESPECIFICACIONES

Tensión de servicio	13,2 kV a 34,5 kV
Switchgear	Hasta 17,5 kV, fijo y extraible
Lámina	Cold rolled, galvanizada o acero inoxidable
Acabado	Pintura electrostática en polvo, RAL 7032 estándar
Tratamiento previo	Desengrase, desoxidación y fosfatizado en zinc, 5 pasos
Barrajes	Cobre electrolitico 99 % · ASTM B187 y ASTM 110
Montaje	Autosoportado, sobrepuesto o empotrable
Uso	Interior y exterior
Diseño	Autodesk Inventor y AutoCAD Electrical · entrega en DWF

EQUIPOS DE ESTA FAMILIA

- **Celdas switchgear fijo y extraible** · Hasta 17,5 kV
- **Seccionamiento y protección de transformador** · En aire, SF6 y vacio
- **Celdas de transferencia** · En aire, SF6 y vacio · automáticas y manuales
- **Celdas para transformador**
- **Celdas de medida**

CERTIFICACIÓN

RETIE · Certificado 0309 · Celdas de media tensión

NORMAS APLICADAS

RETIE 2013 · NTC 3278 · NTC 2050 · IEC 61439-1 · IEC 60529 · IEC 890 · IEC 865-1 · IEC 1117 · IEC 660

METALÚRGICA DE LOS ANDES S.A.S. · DESDE 1960

Cra. 53 No. 29 C 73, Medellin, Colombia · (57) 604 444 6153 · info@metalandes.com

Emergencias 24/7: 310 668 2128